

UWAGA

- Krokwie zniszczone przeznaczone do wymiany wykonac z drewna klasy C24 impregnowanego przeciw korozji bilogicznej drewna oraz p.p2.
- Połączenia krokwi z istniejącymi elementami wykonać oddtworzeniowo po wcześniejszym delikatnym demontażu elementów
- Podcięcie nad płatwi a wg istniejącychwymiarów w krokwiach leacz nie głębsze niż 5cm na wysokości krokwi
- Elementy wzmacniane oczyścić z produktów korozji bilogicznej a następnie impregnować wg wytycznych producenta środkami do ochrony przed korozją bilogiczną i ogniem np preparatami FOBOS 4M
- do połączeń stosować łączniki stalowe ocynkowane ogniowo
- kominy w części strychowej przemurować na wysokości około 2/3 wysokości
- prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlaną oraz przepisami normowymi
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować zgodność wymiarową elementów ewentualne rozbierności wyjaśnić z projektantami .
- materiały zamawiać po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbierności
- do prac przysępować po rozwianiu wszelkich wątpliwości i wyjasnieniu niejasnoci

LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

WZMOCNIENIA KONIECZNE I NOWE ELEMENTY

WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE
PO ODKRYCIU ELEMENTÓW NIEDOSTEPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEŃ C24 IMPREGNOWANE PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POŻAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 (St3Sx)
CEGŁA PEŁNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa
DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA O CIĘZARZE NIE WIĘKSZYM NIŻ 46kg/m²

Projekt Wykonawczy przebudowy więźby dachowej i pokrycia dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10

Zabrodzie 10 dz. nr gmina Kąty Wrocławskie

BIURO PROJEKTOWE:
DOBRAS PRACOWNIA PROJEKTOWA
DOBRAS PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DOBRAS
51-677 WROCŁAW UL.F.NULLO 25/5
tel: 601 792 182 e-mail: dobras@o2.pl

INWESTOR:
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 16a

PROJEKTAWŁ: mgr.inż. TOMASZ DOBRAS	NR UPRAWNIEŃ 538/94/UW	PODPIS:	DATA: 05/2016	STADIUM: PW
SPRAWDZAJĄCY: mgr.inż. TOMASZ WOJTAŚ	84/93/UW		05/2016	SKALA: 1:50
lokazlizacja wzmocnień konstrukcji więźby dachowej w obszarze "3"				RYSUNEK NR: 17