


- LEGENDA:
- instalacja c.o., podłączenie grzejnika
 - == instalacja c.o.
 - == grzejnik płytowy
 - ⊙ pion instalacji c.o.

- UWAGI:
1. Parametry obliczeniowe instalacji c.o. 80/60°C;
 2. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych w systemie zaprasowywanym;
 3. Przewody do grzejników prowadzić natynkowo lub w listwach przypodłogowych.
 4. Podejścia do grzejników wykonać od dołu za pomocą przyłącza kątowego.
 5. Grzejniki umieszczać na wysokości min. 100mm od poziomu posadzki i zapewnić min. 100mm wolnej przestrzeni nad grzejnikiem;
 6. W najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki poprzedzone zaworem kulowym.
 7. Przewody grzewcze należy zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (załącznik 2).

		P R O E N Elżbieta Nakoneczny	
ob i e k t : Niepubliczna Szkoła Podstawowa		b r a n z o : IS	
o d r e s b u d o w y : ul. Słoneczna 4, 55-080 Zachowice		s k a l a : 1:100	
i n w e s t o r : Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie		d a t a : 04.2016	
p r o j e k t a n t : MGR INŻ. ELŻBIETA NAKONECZNY	n r u p r . : 241/00/DUW	p o d p i s :	
o p r a c o w a ł : MGR INŻ. DAMIAN MARCZAK		n r u p r . :	p o d p i s :
t y t u ł r y s u n k u : Rzut I Piętra - Instalacja c.o.		n r r y s . IS3	