



LEGENDA:

- instalacja c.o. podłączenie grzejnika
- == instalacja c.o. nastawa wkładki termostatycznej
- CV33-600 grzejnik płytowy – typ i wymiar
- CV33-600 800 mm podpionowy zawór regulacyjny kombi 3+
- czerny+niebieski

UWAGI:			
1. Parametry obliczeniowe instalacji c.o. 80/60°C;			
2. Instalację c.o. wykonać z rur stalowych w systemie zaparasowanym;			
3. Przewody do grzejników prowadzić natynkowo lub w listwach przypodłogowych.			
4. Podejścia do grzejników wykonać od dołu za pomocą przyłącza kątowego.			
5. Grzejniki umieszczać na wysokości min. 100mm od poziomu posadzki i zapewnić min. 100mm wolnej przestrzeni nad grzejnikiem;			
6. W najwyższych punktach instalacji montować odpowietrzniki poprzedzone zaworem kulowym.			
7. Przewody grzewcze należy zaizolować termicznie zgodnie z DZ.U. Nr 201 poz. 1238 (załącznik 2).			
P R O E N Elżbieta Nakoneczny			
obiekt:	Niepubliczna Szkoła Podstawowa	branża:	IS
adres budowy:	ul. Słoneczna 4, 55-080 Zachowice	skala:	1:100
inwestor:	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszk 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie	data:	04.2016
projektant:	MGR INŻ. ELŻBIETA NAKONECZNY	nr upr.:	podpis:
opracował:	MGR INŻ. DAWID MARCZAK	nr upr.:	podpis:
tytuł rysunku:	Rozwinięcie Instalacji c.o.	nr rys.	IS5