

K–Kocioł na na paliwo stałe z podajnikiem
np. typu Bawaria 48 K4 o mocy 48kW

NWO–Naczynie wzbiorcze otwarte typu A o poj.
Vu=5,3l wraz z rurami zabezpieczającymi

Pk–Pompa obiegu kotłowego
np. typu Wilo Stratos ECO 25/1-5,
V=2,11m3/h, H=2,5mH2O

WC–Płytowy wymiennik ciepła o mocy 50kW
np. Danfoss typu XGM050H-1-13

Pco–Pompa obiegu c.o.
np. typu Wilo Stratos 25/1-6, CAN PN10
V=1,96m3/h, H=3,6mH2O

NW–Przeponowe naczynie wzbiorcze
np. typu Reflex NG35

FM–Filtroodmulnik np. typu TerFM DN32

Pcw–Istn. pojemnościowy podgrzewacz c.w.u

Zt–Termostatyczny zawór mieszający

LEGENDA:

- zasilanie
- powrót
- woda zimna
- ciepła woda użytkowa

PROEN Elżbieta Nakoneczny
53-238 Wrocław, ul. Wałbrzyska 26, lp., pok 18,
tel. +48 502485625, email. biuro@proen.wroclaw.pl

obiekt: Niepubliczna szkoła podstawowa		branża: IS
adres budowy: ul. Słoneczna 4, 55-080 Zachowice		skala: ----
inwestor: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Kościuszki 16a, 55-080 Kąty Wrocławskie		data: 04.2016
projektant: MGR INŻ. ELŻBIETA NAKONECZNY	nr upr.: 241/00/DUW	podpis:
opracował: MGR INŻ. DAMIAN MARCZAK	nr upr.:	podpis:
tytuł rysunku: Schemat technologiczny kotłowni		nr rys. IS6